

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市北区	2012年12月25日	100年住宅	お客様連絡	電動天窓から雨漏りの連絡受付。		—	4/30 応急雨養生作業。5/13 水掛調査するも漏水確認できず。6/1 クロス補修し様子を見て頂きます。	2021年6月1日
大東市	2021年4月24日	100年住宅	お客様連絡	ポーチダウンライトが消灯しない	配線連動されていなかった	A	業者にて対応予定	2021年5月1日
神戸市灘区	2009年4月21日		修繕(有償)	エコジョーズへ交換工事の相談	経年劣化	—	4/26見積書郵送 今回は御依頼なし	2021年5月14日
京都市左京区	2011年10月30日	100年住宅	お客様連絡	お風呂のドアの下のゴムが浮き上がってきた。		—	メーカーメンテナンス依頼済み 5/11メンテナンス完了	2021年5月17日
京都市右京区	2016年7月14日	100年住宅	修繕(有償)	クローゼットの下部パーツの外れと調整の依頼		—	5/6 調整し処理	2021年5月6日
京都市東山区	2019年6月15日	100年住宅	お客様連絡	バルコニー笠木の角の部材が取れた	風で飛んでいったとの事	A	部材を取り寄せ再取付	2021年5月20日
京都市上京区	2021年3月25日	100年住宅 Fit	修繕(有償)	キッチンパントリーの棚が一枚欲しい		—	見積書提出予定 6/10棚板納品	2021年6月10日
尼崎市	2021年1月31日	100年住宅	お客様連絡	バルコニー排水樋の下屋のL部材周辺で漏れがある	接合部が外れていた(接着不良の可能性)	A	施工業者にて手直し完了	2021年4月27日
西宮市	2021年2月26日	100年住宅	お客様連絡	天井より音がする		—	5/6ドローンにて屋根確認 特に問題点が見当たらないので様子を見て頂く	2021年5月25日
枚方市	2021年3月1日	100年住宅	お客様連絡	門扉表札廻りのタイルに欠けがある		—	タイル貼りが仕上がった後の切り欠き施工の為、施工誤差についてご理解を頂く。	2021年5月8日
寝屋川市	2019年2月28日	100年住宅	修繕(有償)	ドアノブにより壁破損見積もり依頼		—	5/23 現地調査確認 5/31 見積もり提出	
寝屋川市	2019年2月28日	100年住宅	修繕(無償)	大屋根の谷樋から、大雨の際水が飛び出す		—	止め板取り付け予定	
京都市伏見区	2020年11月12日	100年住宅	お客様連絡	トイレを排水すると、ジワリと周りが濡れる	尿の飛び散り	—	4/25電話にて説明対応 4/26当社の訪問確認して欲しいとの事、訪問説明	2021年4月26日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
大阪市城東区	2020年3月30日	100年住宅	1年点検	浴室シャワーの水圧が弱い		—	減圧弁交換にて対応可能、一回考えられるとのことでした	2021年5月24日
大阪市城東区	2020年3月30日	100年住宅	メーカーメンテナンス	トイレと脱衣所の建具がガタツク		M	6/26 メーカーにて調整	2021年6月26日
摂津市	2020年9月25日	100年住宅	お客様連絡	外壁にコーキングのマスキングテープが残っている		—	自社にて撤去	2021年4月25日
大阪市福島区	2021年3月29日	100年住宅	お客様連絡	キッチン窓のクロスチリキレ		—	1年点検時対応予定	2021年4月25日
京都市右京区	2006年2月13日		修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事	15年点検による	—	5/22施工完了	2021年5月22日
京都市右京区	2006年2月13日		修繕(有償)	必要工事 コーキング工事	15年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市右京区	2006年2月13日		修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	15年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市右京区	2006年2月13日		修繕(有償)	推奨工事 防災設備工事	15年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市南区	2009年7月14日	100年住宅	修繕(有償)	浴室の噴射口の部品が破損しているので交換したい		—	月曜日に確認の上お客様に再度連絡	2021年4月26日
尼崎市	2011年1月24日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 屋根修繕工事	10年点検による	—	修繕見積提出、受注工事完了	2021年6月30日
尼崎市	2011年1月24日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 バルコニー防水工事	10年点検による	—	見積提出、受注、工事完了	2021年6月30日
尼崎市	2011年1月24日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 天窓メンテナンス工事	10年点検による	—	見積提出、依頼無し	2021年5月25日
尼崎市	2011年1月24日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 基礎クラック修繕工事	10年点検による	—	見積提出、依頼無し	2021年5月25日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
尼崎市	2011年1月24日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	10年点検による	—	見積提出、依頼無し	2021年5月25日
尼崎市	2011年1月24日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 配管洗浄工事	10年点検による	—	見積提出、受注工事完了	2021年6月30日
尼崎市	2011年1月24日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防災工事	10年点検による	—	見積提出、依頼無し	2021年5月25日
尼崎市	2011年1月24日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 外壁修繕工事	10年点検による	—	メーカー負担貼り替予定の為見積計上無し	2021年4月24日
尼崎市	2011年1月24日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 コーキング工事	10年点検による	—	メーカー負担貼り替予定の為見積計上無し	2021年4月24日
大阪市西淀川区	2015年8月7日	100年住宅	修繕(有償)	玄関の鍵が廻りにくい	お子様使用の鍵に原因がある可能性あり	—	鍵用スプレーのご説明	2021年4月24日
大阪市西淀川区	2015年8月7日	100年住宅	修繕(有償)	シャワーのスライドバーが動かなくなった		—	メーカー商品の為メーカーと相談いただく	2021年4月24日
神戸市長田区	2017年12月7日	100年住宅 G仕様	メーカー メンテナンス	食洗器でエラーが発生した		—	メーカーメンテナンス完了	2021年4月27日
高槻市	2019年3月7日	100年住宅	修繕(有償)	インターフォンモニターを増設したい		—	見合わせ	2021年5月7日
吹田市	2020年3月14日	100年住宅	1年点検	洗面引戸が動きにくい		A	敷居レール内に復旧	2021年4月24日
吹田市	2020年3月14日	100年住宅	1年点検	シリンダー錠が浮いてきた		A	固定ビス締め直し	2021年4月24日
吹田市	2020年3月14日	100年住宅	1年点検	ダウンライト色調がずれて直せない		A	スイッチにてリセット	2021年4月24日
宇治市	2020年3月30日	100年住宅	1年点検	クローゼット扉の部材の外れ		A	5/29部材交換完了	2021年5月29日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
宇治市	2020年3月30日	100年住宅	1年点検	内装ドア丁番ビスの緩み	ビスの緩み	A	丁番ビス増し締め処理	2021年4月24日
宇治市	2020年3月30日	100年住宅	1年点検	巾木コーナーキャップのぐらつき		A	固定し直し	2021年4月24日
京都市左京区	2021年3月25日	100年住宅	お客様連絡	カーテンレール等の追加依頼をしたが、その分の取扱説明書や一部部材を受け取っていない		—	担当営業より回答	2021年4月24日
向日市	2021年3月11日	100年住宅	修繕(無償)	トイレのCF床の補修していただいたところが納得いかない		A	4/24連絡済、5/14訪問説明、5/22会社対応回答連絡済、6/15(火)工事完了	2021年6月15日
京都市北区	2002年3月8日		改装	トイレの改装について相談したい		—	見積もり提出済み	2021年5月20日
京都市伏見区	2003年3月4日		改装	トイレの水がでない		—	交換見積もり依頼、4/26見積提出(郵送)、5/10クロス追加の見積依頼、5/11見積提出、5/14受注、6/14工事完了	2021年6月14日
京都市伏見区	2003年3月4日		お客様連絡	バルコニーのテラス樋が割れている		—	5/22見積提出(郵送)、5/28受注、6/14工事完了	2021年6月14日
京都市伏見区	2003年3月4日		お客様連絡	バルコニーの物干し屋根の竿を引っ掛ける部分が傾いている		A	竿掛け金物調整完了	2021年4月23日
京都市伏見区	2003年3月4日		メーカーメンテナンス	お手入れ方法を知りたい		—	メンテナンス依頼、4/26メンテナンス完了	2021年4月26日
京都市中京区	2013年8月22日		改装	太陽光設置相談		—	5/17現地地合わせ 6/14見積説明	
大阪市旭区	2020年3月26日	100年住宅	1年点検	ソフト巾木の施工漏れ		—	施工業者にて手直し完了	2021年4月23日
大阪市旭区	2020年3月26日	100年住宅	1年点検	キッチン点検口枠とフローリングの間に隙間		—	6/19 補修完了	2021年6月19日
神戸市須磨区	2021年5月13日	100年住宅	修繕(有償)	カップボード追加		—	5/20設置完了	2021年5月20日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
堺市北区	2021年3月29日	100年住宅	お客様連絡	テレビボードの扉が閉まらない		—	自社にて調整	2021年4月26日
堺市北区	2021年3月29日	100年住宅	お客様連絡	トイレのカギが掛からない		—	自社にて調整	2021年4月26日
京都市山科区	2004年10月12日		修繕(有償)	給湯器交換検討中		—	5/11給湯器交換見積提出、6/24見積再提出	
京都市山科区	2004年10月12日		修繕(有償)	ガスコンロ交換見積依頼		—	5/11見積提出、	
京都市山科区	2004年10月12日		修繕(有償)	外壁塗装検討中		—	5/11訪問確認、6/1(火)業者同行現地調査、6/24見積提出(郵送)	
京都市上京区	2005年3月7日		修繕(有償)	排水管洗浄工事		—		2021年4月22日
京都市東山区	2006年4月17日		メーカーメンテナンス	給水・給湯ともに水の止まりが悪い。 パッキン交換		—	メーカーメンテナンス手配→部品交換済み	2021年4月29日
京都市上京区	2007年7月27日	100年住宅	お客様連絡	床を塗り替えたい。		—	メーカーとしては塗装を想定して無い事をご説明。ご納得していただく。	2021年4月22日
京都市左京区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 屋根工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月6日
京都市左京区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 コーキング工事	10年点検による	—	5/6施工完了	2021年5月6日
京都市左京区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月6日
京都市左京区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事	10年点検による	—	5/6施工完了	2021年5月6日
京都市左京区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防水工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月6日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市左京区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防災設備工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月6日
京都市左京区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	延長瑕疵保険	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月6日
宇治市	2011年2月3日	100年住宅	10年点検	10年点検依頼		—	5/6(木)点検完了 6/4報告完了	2021年6月4日
京都市左京区	2014年12月18日	100年住宅	お客様連絡	駐車場のコンクリートが浮き上がって来ている	セットバック部分の割れ お隣の車が踏んで割れたらしい	—	4/22訪問 お隣様と話し合いをしていた だく事のご説明 完了とします。	2021年4月26日
京都市伏見区	2017年1月24日	100年住宅	修繕(有償)	外壁隣家解体時に傷をつけられた	隣家解体時破損	—	4/24 現地確認。5/13 着工、5/15 完了。	2021年5月15日
京都市中京区	2018年11月15日	100年住宅 G仕様	改装	コンセント追加見積依頼		—	4/23訪問確認、4/25見積提出、5/6追加依頼、5/7訪問、5/18再見積提出、5/27受注、6/3工事完了	2021年6月3日
京都市南区	2006年2月10日		修繕(有償)	必要工事 屋根工事	15年点検による	—	6/11施工完了	2021年6月11日
京都市南区	2006年2月10日		修繕(有償)	必要工事 コーキング工事	15年点検による	—	6/11施工完了	2021年6月11日
京都市南区	2006年2月10日		修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	15年点検による	—	6/11施工完了	2021年6月11日
京都市南区	2006年2月10日		修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事	15年点検による	—	6/11施工完了	2021年6月11日
京都市南区	2006年2月10日		修繕(有償)	必要工事 防水工事	15年点検による	—	6/11施工完了	2021年6月11日
京都市南区	2006年2月10日		修繕(有償)	推奨工事 樋工事	15年点検による	—	依頼なし	2021年5月11日
京都市南区	2006年2月10日		修繕(有償)	推奨工事 防災設備工事	15年点検による	—	依頼なし	2021年5月11日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
西宮市	2007年8月31日		お客様連絡	外壁修繕の相談		—	電話説明にて完了	2021年4月20日
神戸市長田区	2020年11月20日	100年住宅 Fit	修繕(無償)	框の固定不良	施工不備	A	5/29固定作業	2021年5月29日
神戸市長田区	2020年11月20日	100年住宅 Fit	修繕(無償)	クローゼット枕棚固定不良	施工不備	A	6/6固定作業	2021年6月6日
神戸市長田区	2020年11月20日	100年住宅 Fit	修繕(無償)	窓下枠固定不良	施工不備	A	6/6クロスめくり上げてボード上からビス固定	2021年6月6日
神戸市長田区	2020年11月20日	100年住宅 Fit	修繕(無償)	巾木の固定不良	施工不備	A	取り外して再固定	2021年6月6日
亀岡市	2020年4月9日	100年住宅	1年点検	CL棚の框の鈍角部固定不足		A	6/5 ビス留め直し	2021年6月5日
亀岡市	2020年4月9日	100年住宅	1年点検	洗面所の浴室扉の枠の固定不良		A	枠固定し直し ボードめくって固定、クロス復旧まで済	2021年6月5日
亀岡市	2020年4月9日	100年住宅	1年点検	廊下の照明のセンサーの不具合 作動していない		A	電池交換	2021年6月5日
亀岡市	2020年4月9日	100年住宅	1年点検	下屋の樋が詰まっている様子		A	樋の接着が甘い部分があり接着し直し	2021年6月5日
亀岡市	2020年4月9日	100年住宅	1年点検	玄関扉の丁番が3か所の内、下以外浮いている		A	調整し処理	2021年6月5日
亀岡市	2020年4月9日	100年住宅	1年点検	クロスのちり切れ		A	補修し処理	2021年5月8日
亀岡市	2020年4月9日	100年住宅	1年点検	建具の緩み等の確認		A	調整し処理	2021年5月8日
亀岡市	2020年4月9日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	5/8(土)点検済	2021年5月8日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市上京区	2004年12月7日		修繕(有償)	キッチンとフローリングの境目が湿っている		—	水栓交換見積依頼 4/22見積り郵送済み 6/5工事実施	2021年6月17日
京都市左京区	2006年1月20日		修繕(有償)	必要工事 屋根工事	15年点検による	—	6/1施工完了	2021年6月1日
京都市左京区	2006年1月20日		修繕(有償)	必要工事 コーキング工事	15年点検による	—	6/1施工完了	2021年6月1日
京都市左京区	2006年1月20日		修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事	15年点検による	—	6/1施工完了	2021年6月1日
京都市左京区	2006年1月20日		修繕(有償)	必要工事 防水工事	15年点検による	—	6/1施工完了	2021年6月1日
京都市左京区	2006年1月20日		改装	洗浄便座交換依頼 1階2階とも	洗浄ノズルの不具合	—	6/1施工完了	2021年6月1日
京都市左京区	2006年1月20日		修繕(有償)	推奨工事 防災設備工事	15年点検による	—	6/1施工完了	2021年6月1日
京都市左京区	2006年1月20日		修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	15年点検による	—	4/27施工完了	2021年4月27日
京都市左京区	2011年1月13日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 屋根工事	10年点検による	—	6/18施工完了	2021年6月18日
京都市左京区	2011年1月13日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	10年点検による	—	5/21施工完了	2021年5月21日
京都市左京区	2011年1月13日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事	10年点検による	—	5/21施工	2021年5月21日
京都市左京区	2011年1月13日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 防水工事	10年点検による	—	6/18施工完了	2021年6月18日
京都市左京区	2011年1月13日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防災設備工事	10年点検による	—	6/18施工完了	2021年6月18日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市左京区	2011年1月13日	100年住宅	修繕(有償)	延長瑕疵保険	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市北区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 コーキング工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市北区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市北区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市北区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 防水工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市北区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防災設備工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市北区	2011年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	延長瑕疵保険	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市伏見区	2011年4月22日	100年住宅	お客様連絡	クロスにカビのような黒いものが付着する。約2年前にも発生しておりカビ取り剤処理するも再発する。		—	10年点検を希望されておりますので、点検時に確認する事になりました。	2021年4月19日
宇治市	2011年2月2日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 屋根工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
宇治市	2011年2月2日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 コーキング工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
宇治市	2011年2月2日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
宇治市	2011年2月2日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
宇治市	2011年2月2日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 防水工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
宇治市	2011年2月2日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防災設備工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
宇治市	2011年2月2日	100年住宅	修繕(有償)	延長瑕疵保険	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
宇治市	2011年2月2日	100年住宅	修繕(有償)	キッチン換気扇交換	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
大阪市西淀川区	2015年8月7日	100年住宅	修繕(有償)	玄関扉が閉まりきらない	旧仕様の連動ラッチ部の原因	—	各所調整し解消されたため様子見ていただく	2021年4月24日
京都市山科区	2014年10月24日	100年住宅	お客様連絡	玄関の鍵がかかりにくい	ほこり	—	シリコンスプレーにて解消	2021年4月19日
京都市北区	2021年6月8日	100年住宅 Fit	改装	内部改装工事依頼を受付		—	6/11 請負契約締結。着工日調整中。	
京都市北区	2021年6月8日	100年住宅 Fit	改装	外構改装工事依頼を受付		—	6/11 請負契約締結。着工日調整中。	
京都市上京区	2021年3月25日	100年住宅 Fit	お客様連絡	近所で起きた火事で飛んできた火の粉が気になる		—	4/22訪問 屋根調査実施 異常が無い事をご説明。完了とします。	2021年4月26日
京都市北区	2005年3月28日		修繕(有償)	以前補修した西側軒樋にズレ不具合が起こっている。雨が漏れる。		—	4/19 状況確認。4/20 補修作業実施。様子を見て頂く。	2021年4月20日
西宮市	2021年2月22日	100年住宅	メーカー メンテナンス	浴室シャワーの温度があがらない	サーモ温度設定	—	4/24 メーカーメンテナンスにて完了	2021年5月9日
京都市北区	2002年3月29日		メーカー メンテナンス	昨年取替えをしたキッチン整水器の蛇口から水漏れがする。		—	製品構造により止水後も微量の水垂れは出るとのメーカー見解をお伝えする	2021年4月19日
神戸市東灘区	2009年10月9日		修繕(有償)	防蟻工事の相談		—	4/27工事完了	2021年4月27日
神戸市東灘区	2009年10月9日		修繕(有償)	排水管洗浄工事の依頼		—	4/19 工事完了	2021年4月19日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市上京区	2010年12月24日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 コーキング工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市上京区	2010年12月24日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市上京区	2010年12月24日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市上京区	2010年12月24日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防水工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市上京区	2010年12月24日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防災設備工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市上京区	2010年12月24日	100年住宅	修繕(有償)	延長瑕疵保険	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月11日
京都市上京区	2010年12月24日	100年住宅	修繕(有償)	サイクルポートを設置したい		—	業者紹介	2021年4月17日
大阪市都島区	2013年9月2日	100年住宅	改装	洋室を間仕切り2部屋にしたい(4/17)		—	4/19見積作成中、4/26郵送	
神戸市長田区	2016年4月15日	100年住宅	修繕(有償)	玄関扉の鍵が廻らなくなった(上の鍵のみ)	経年使用	—	ホームセンターで鍵穴専用スプレー購入し試してみるとのこと(TEL対応)	2021年4月17日
西宮市	2016年6月10日	100年住宅	お客様連絡	樋に詰まりがある		—	4/17入電 とりあえず解消出来たが、今後詰まった場合に再度相談すること	2021年4月17日
向日市	2020年9月29日	100年住宅	お客様連絡	引戸がレールから外れることがある		A	建具調整完了	2021年4月17日
大阪市西淀川区	2020年3月26日	100年住宅	1年点検	天井クロスに浮き		—	5/11 施工業者にて手直し	2021年5月11日
大阪市西淀川区	2020年3月26日	100年住宅	メーカーメンテナンス	サッシが固い		M	メーカーメンテナンスを依頼、調整範囲外のため改善は難しいとの判断	2021年5月1日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市伏見区	2021年2月25日	100年住宅	改装	カーテン・ブラインドを取付けたい		—	お客様からの連絡待ち、後日、カタログお届け予定	
京都市伏見区	2021年2月25日	100年住宅	お客様連絡	ダイニング照明器具の吊り下げ長さを変更したい		A	調整完了	2021年4月17日
大津市	2020年4月3日	100年住宅	1年点検	1年点検依頼		—	点検から手直し実施し完了	2021年6月11日
大津市	2020年4月3日	100年住宅	修繕(有償)	排水管の汚れを確認	1年点検	—	洗浄の見積書提出。5/22 工事実施し完了。	2021年5月22日
大津市	2020年4月3日	100年住宅	1年点検	クロスちり切れ及びクッションフロアの浮き		A	補修実施	2021年5月24日
大津市	2020年4月3日	100年住宅	1年点検	洗い出しアプローチ土間のひび割れ及び玄関ポーチ取り合い部の隙間の相談		A	補修実施	2021年5月24日
大津市	2020年4月3日	100年住宅	メーカーメンテナンス	玄関ドアのクローザーより異音がある。閉まりきる前にギギという音。	1年点検	M	ドアクローザーの取替え実施	2021年5月31日
大津市	2020年4月3日	100年住宅	メーカーメンテナンス	カップボード扉に傷をつけてしまった。取替えの見積り依頼を受付。	1年点検	—	見積書提出し扉1枚取替え実施。	2021年6月11日
大津市	2020年4月3日	100年住宅	1年点検	戸襖の縁の浮き		A	5/31 縁張替え実施。ハンドルに傷があり、6/11ハンドル交換にて完了。	2021年6月11日
大津市	2020年9月29日	100年住宅	メーカーメンテナンス	コンロのタイマーの不具合		M	メーカーメンテナンスするか検討	2021年5月10日
枚方市	2021年3月1日	100年住宅	改装	床の間に掛け軸用のフック追加依頼		—	見積書提出し受注。5/8 工事実施し完了。	2021年5月8日
枚方市	2021年3月1日	100年住宅	お客様連絡	門塀タイルの目地幅が不揃い(カタログと同じに仕上がりにない)		—	施工誤差の範囲である事をお伝えしご理解頂く	2021年4月24日
枚方市	2021年3月1日	100年住宅	お客様連絡	立水栓の水栓が固定不足なのか動く		A	4/24 手直し実施済み	2021年4月24日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
枚方市	2021年3月1日	100年住宅	お客様連絡	ジュラク壁に部分的な浮きがある。		A	5/8 手直し実施済み。	2021年5月8日
神戸市東灘区	2006年2月20日		15年点検	15年点検の受付		—	4/20点検実施 7/6報告完了	2021年7月6日
京都市右京区	2007年7月30日		お客様連絡	給湯器見積りのご依頼		—	4/25見積り郵送済み ご依頼が無い為完了とします。	2021年5月17日
神戸市長田区	2007年5月18日		修繕(有償)	金属サイディングジョイナーが外れた		—	金属サイディング張替工事予定 6/15足場設置 天気により作業待ち	
神戸市長田区	2007年5月18日		修繕(有償)	外壁屋根塗装工事		—	金属サイディング張替工事予定 6/15足場設置済 七月末工事完了予定	
尼崎市	2013年10月31日	100年住宅	メーカーメンテナンス	サッシペアガラス内部で結露がある(上下窓の上部FIX部分)		M	メーカー対応依頼、4/23メーカー現調、ガラス交換にて完了	2021年5月24日
京都市伏見区	2018年7月10日	100年住宅	お客様連絡	ガレージのダウンライトが浮いてきた		—	取り付け直し	2021年4月17日
京都市右京区	2021年1月28日		お客様連絡	バルコニー土間の補修予定		—	5/26 実施し完了	2021年5月26日
京都市右京区	2021年1月28日		お客様連絡	3ヶ月点検		—	5/6 点検済	2021年5月6日
京都市右京区	2021年1月28日		お客様連絡	食洗器の引き出しのパネルの枠の下の右側が左より固定が甘い		—	ビスの設置位置の差で問題なし	2021年5月6日
京都市右京区	2021年1月28日		お客様連絡	引き戸のソフトクローズの効きが悪い		A	調整にて処理	2021年5月6日
京都市右京区	2021年1月28日		お客様連絡	裏口の掃き出しの鍵がかたい		A	調整にて処理	2021年5月6日
向日市	2020年9月29日	100年住宅	お客様連絡	クロスがちりきれ		A	4/17訪問、ホントコーク処理	2021年4月17日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
高槻市	2020年3月26日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	4/19(月)点検済	2021年4月19日
高槻市	2020年3月26日	100年住宅	1年点検	内装扉の閉まりが悪い		A	受けの調整	2021年4月19日
高槻市	2020年3月26日	100年住宅	1年点検	玄関の鍵の引っかかり		A	受けの調整	2021年4月19日
宇治市	2020年4月27日	100年住宅 Fit	1年点検	1年点検受付		—	4/22(木)点検済	2021年4月22日
京都市伏見区	2020年3月26日	100年住宅 Fit	1年点検	1年点検受付		—	4/20(火)点検済	2021年4月20日
京都市伏見区	2020年3月26日	100年住宅 Fit	1年点検	クロスのちり切れ 下地テープ残り		A	補修し処理	2021年4月20日
京都市伏見区	2020年3月26日	100年住宅 Fit	1年点検	バルコニー内壁入隅コーキング小穴		A	埋めて処理	2021年4月20日
京都市伏見区	2021年3月29日	100年住宅 Fit	お客様連絡	トイレ詰まり		—	状況確認 ファイバー、紙を流し新たな詰まりが無い事を確認	2021年4月16日
高槻市	2020年4月19日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	4/23(金)点検済	2021年4月23日
高槻市	2020年4月19日	100年住宅	1年点検	各所ちり切れ		A	補修し処理	2021年4月23日
高槻市	2020年4月19日	100年住宅	1年点検	CL扉の丁番で少し音がする	バネの音	A	シリコンスプレー塗布し改善 ひどくなるようなら連絡いただく	2021年4月23日
高槻市	2021年3月12日	100年住宅	お客様連絡	グリーン住宅ポイントの発行手続きをしたいが販売証明書が入っていないのでどうしたらいいかとの事。		—	担当者に連携	2021年4月16日
高槻市	2021年3月12日	100年住宅	お客様連絡	家の前の植栽の種類を教えてください。		—	外構図に記載ある植栽を伝え済。	2021年4月16日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市右京区	2002年6月27日		お客様連絡	キッチン仕様変更見積依頼		—	5/11見積提出、5/20再見積提出、受注、6/17(木)現地打合せ 7/23(金)OR7/27(火)工事予定	
宇治市	2005年4月5日		お客様連絡	玄関扉ドアクローザー作動不良(外れた)		—	状況確認、再取り付け、調整処理(4/15)	2021年4月15日
京都市右京区	2005年7月29日		修繕(有償)	仮設工事 15年点検による		—	5/25組立工事実施 5/31撤去完了	2021年6月3日
京都市右京区	2005年7月29日		修繕(有償)	コーキング工事 15年点検による		—	5/28・29工事実施 完了とします。	2021年6月3日
京都市北区	2012年5月17日	100年住宅	メーカーメンテナンス	部屋の窓のガラス(斜めに線の入っているガラス)の中に水滴が溜まっているように見える		M	メーカー対応	2021年4月26日
京都市北区	2012年5月17日	100年住宅	お客様連絡	玄関ドアの上の鍵が外から回り辛く、鍵がかからない状態(下は正常)		—	4/17訪問 お客様から直接メーカーに修理依頼を掛けて頂く	2021年4月26日
枚方市	2011年3月30日	100年住宅	お客様連絡	ピーピー音が鳴る(フィルター交換によるもの)		—	お客様窓口案内	2021年4月15日
伊丹市	2012年3月17日	100年住宅	メーカーメンテナンス	玄関引き戸が正常に作動しない	経年による劣化	M	4/23 メーカーメンテナンスにて対応完了	2021年4月23日
向日市	2020年9月29日	100年住宅	メーカーメンテナンス	インターホンのチャイムが鳴る時と鳴らない時がある		—	4/17訪問、インターホン反応しない為、メーカーメンテナンス依頼→プリント基盤交換し完了	2021年4月25日
向日市	2020年9月29日	100年住宅	お客様連絡	バルコニーの水道が出ない		A	4/17訪問、パッキンの固着が考えられるため、4/25パッキン交換完了	2021年4月25日
京都市北区	2021年2月16日	100年住宅	お客様連絡	LDKのスイッチの位置が使いづらい	入口の3路スイッチで上がダイニング、真ん中がリビング、それがキッチン側のスイッチで逆になっている	—	説明にて完了	2021年4月15日
豊中市	2019年12月27日	100年住宅	お客様連絡	外構機能門柱の照明が切れた		—	外構業者にて対応予定、6/22にて部品交換	2021年6月22日
八幡市	2020年7月16日	100年住宅	お客様連絡	3枚引き込み戸のスライドに引っ掛かりがある		A	4/22 部材取替えの上、戸車調整にて完了。	2021年4月22日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
八幡市	2020年7月16日	100年住宅	お客様連絡	ドアノブのかかり具合が弱い。体重をかけてちゃんとドアを閉めないと、風圧で勝手に開く		A	ラッチ受け側金具の位置調整	2021年4月18日
高槻市	2021年3月12日	100年住宅	お客様連絡	キッチン水栓のシャワーが1か所だけ水が違う方向に出る		—	シャワー部を清掃していただくよう案内。	2021年4月15日
高槻市	2021年3月12日	100年住宅	お客様連絡	特定保守製品についての問合せ		—	ご案内済み	2021年4月15日
京都市西京区	2021年3月19日	100年住宅	お客様連絡	浴室照明器具が点灯しない	接続忘れ	A	4/15現地訪問、4/19(月)修繕	2021年4月19日
向日市	2020年3月30日	100年住宅	1年点検	キッチン吊戸扉の交換希望		—	透明の面材はないことを説明	2021年4月28日
向日市	2020年3月30日	100年住宅	1年点検	ポスト扉ズレ	使い方と経年	M	メーカーにて対応	2021年4月28日
向日市	2020年3月30日	100年住宅	1年点検	トイレ水切れが悪い		—	メーカーから連絡 問題なし	2021年4月28日
向日市	2020年3月30日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	4月9日	2021年4月9日
豊中市	2020年3月30日	100年住宅 Fit	1年点検	床鳴りが発生	木造住宅の特性	—	季節の影響有り、夏ころまで様子見て頂く様説明、改善しない場合は再度対応予定	2021年4月13日
神戸市灘区	2007年9月14日		お客様連絡	スカイウィンドウが閉まらない	木枠の膨れ	—	4/13 閉まるようには調整し様子をみて頂く	2021年4月20日
京都市北区	2010年4月16日	100年住宅	メーカー メンテナンス	タンクレストイレの水が止まらない。止水栓で止めている状態。		—	部品(洗浄バルブ)交換にて完了	2021年4月17日
京都市北区	2017年12月21日	100年住宅	お客様連絡	外壁の事で聞きたいことがある		—	光触媒のご質問。特徴とメーカー保証年数をお答えする。	2021年4月12日
宇治市	2020年3月24日	100年住宅 Fit	1年点検	1年点検受付		—	1年点検実施	2021年4月24日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
宇治市	2020年3月24日	100年住宅 Fit	1年点検	排水桝汚れ未清掃		—	清掃指導	2021年4月24日
宇治市	2020年3月24日	100年住宅 Fit	1年点検	網戸開閉時異音		A	シリコンスプレー塗布	2021年4月24日
京都市北区	2020年4月16日	100年住宅	1年点検	電気代や水道代が高いので水漏れして いないか気になる		—	各所確認し問題ないことを説明	2021年4月15日
京都市北区	2020年4月16日	100年住宅	1年点検	トイレが詰まりやすい		—	節水タイプで使い方の注意説明	2021年4月15日
京都市北区	2020年4月16日	100年住宅	1年点検	1年点検依頼		—	4/15(木)点検済	2021年4月15日
京都市北区	2020年4月16日	100年住宅	1年点検	各所クロスのちり切れ		A	補修し処理	2021年4月15日
京都市北区	2020年12月10日	100年住宅	お客様連絡	散水栓の配管が抜け水が噴き出したと 連絡	不明	—	他社にて修繕されキャンセル受付	2021年4月13日
京都市北区	2020年12月10日	100年住宅	お客様連絡	リビングクロゼット折れ戸裏にビス穴が ある事に気がついた		A	4/26 折れ戸取替え実施し完了	2021年4月26日
芦屋市	2020年3月26日	100年住宅	お客様連絡	階段室のクロスジョイント隙間		A	6/7コーキング処理にて完了	2021年6月15日
芦屋市	2020年3月26日	100年住宅	お客様連絡	階段手摺金具のカバーがすぐに外れて くる		A	6/7カバー交換にて完了	2021年6月5日
芦屋市	2020年3月26日	100年住宅	メーカー メンテナンス	浴室カウンターに隙間が発生した		—	メーカーメンテナンス対応済	2021年5月25日
長岡京市	2020年3月20日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	4/19 点検済	2021年4月19日
長岡京市	2020年3月20日	100年住宅	1年点検	階段入隅クロスちり切れ		A	補修し処理	2021年4月19日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
長岡京市	2020年3月20日	100年住宅	1年点検	センサーの不具合があった		—	現状問題ないので様子を見ていただく	2021年4月19日
東大阪市	2020年3月26日	100年住宅	1年点検	バルコニーの樹脂デッキの外し方を教えて欲しい		—	必要があれば施工業者にて対応予定	2021年5月8日
東大阪市	2020年3月26日	100年住宅	メーカーメンテナンス	外構電動ゲート作動時に異音がある		M	メーカーへメンテナンスを依頼、4/19 作動チェック、ビス増しジメ実施	2021年4月19日
東大阪市	2020年3月26日	100年住宅	1年点検	外構照明がグラつく		—	自社にて固定	2021年4月25日
宇治市	2020年3月30日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	4/24実施	2021年4月24日
宇治市	2020年10月26日	100年住宅	改装	窓手すりの追加見積もり		—	見積提出済み4/20	
宇治市	2021年1月18日	100年住宅	お客様連絡	シンク下からの水漏れ	締め付け時に不備があった模様	A	接続ナットの締め直しにより是正	2021年4月12日
茨木市	2021年2月28日	100年住宅	お客様連絡	キッチン上ダウンライト廻りの汚れ	電気業者の施工道具による様子	A	ふき取り補修	2021年4月24日
茨木市	2021年2月28日	100年住宅	お客様連絡	巾木端部キャップがよく外れる		A	接着是正	2021年4月24日
京都市山科区	2004年10月12日		修繕(有償)	屋根改修工事見積依頼		—	5/11訪問確認、6/1(火)業者同行現地調査、6/24見積提出(郵送)	
亀岡市	2010年4月20日	100年住宅	お客様連絡	内装建具ブレーキがきかない	部品の劣化	—	部品購入相談、メーカーパーツショップにて購入お伝え(電話対応)	2021年4月11日
神戸市長田区	2002年7月2日		お客様連絡	トイレ換気扇カバーの固定不良		—	固定フックの取付し直しにて完了	2021年4月10日
京都市南区	2006年3月28日		修繕(有償)	ドアレバーのハンドルが下がったままになっている	経年	—	ラッチ部材交換	2021年4月10日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
長岡京市	2010年10月28日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 屋根工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
長岡京市	2010年10月28日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 コーキング工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
長岡京市	2010年10月28日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 仮設工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
長岡京市	2010年10月28日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
長岡京市	2010年10月28日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
長岡京市	2010年10月28日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 防水工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
長岡京市	2010年10月28日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防災設備工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
長岡京市	2010年10月28日	100年住宅	修繕(有償)	延長瑕疵保険	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市上京区	2010年12月11日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 天窓工事	10点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市上京区	2010年12月11日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 外壁工事	10点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市上京区	2010年12月11日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 コーキング工事	10点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市上京区	2010年12月11日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	10点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市上京区	2010年12月11日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事	10点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市上京区	2010年12月11日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防水工事	10点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市上京区	2010年12月11日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防災設備工事	10点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市上京区	2010年12月11日	100年住宅	修繕(有償)	延長瑕疵保険	10点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
向日市	2020年3月27日	100年住宅	1年点検	外壁コーキングの不良 1箇所		A	後日打ち直し 4/30手直し完了	2021年4月30日
向日市	2020年3月27日	100年住宅	1年点検	各所クロスちり切れ		A	補修し処理	2021年4月12日
向日市	2020年3月27日	100年住宅	1年点検	各所コーキング切れ		A	補修し処理	2021年4月12日
向日市	2020年3月27日	100年住宅	1年点検	トイレの排水が詰まりかけ	猫砂を流されていた	—	水を流して解消 今後はお手入れしていただくよう説明	2021年4月12日
向日市	2020年3月27日	100年住宅	1年点検	1年点検依頼		—	4/12(月)点検済	2021年4月12日
豊中市	2020年3月9日	100年住宅	1年点検	建具のガタツキ		—	自社にて調整	2021年4月10日
豊中市	2020年3月9日	100年住宅	1年点検	外構グレーチングのガタツキ		—	自社にてクッション材調整	2021年4月10日
京都市中京区	2020年3月26日	100年住宅 Fit	1年点検	1年点検受付		—	4/17 点検済	2021年4月17日
京都市北区	2020年3月16日	100年住宅 Fit	1年点検	水切からガレージの中に雨水が垂れる		A	コーキングにて水切りの裏を処理	2021年4月22日
京都市北区	2020年3月16日	100年住宅 Fit	1年点検	1年点検受付		—	4/17 点検済	2021年4月17日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市北区	2020年3月16日	100年住宅 Fit	1年点検	クロスのちり切れ		A	補修し処理	2021年4月17日
高槻市	2020年3月6日	100年住宅	1年点検	玄関ドア丁番ビスの緩み		A	丁番ビス増し締め	2021年4月10日
高槻市	2020年3月6日	100年住宅	1年点検	内装ドア丁番ビスの緩み		A	丁番ビス増し締め	2021年4月10日
高槻市	2020年3月27日	100年住宅	1年点検	玄関扉にペンキ汚れ	工事中の汚れ	A	後日手直し	2021年5月30日
高槻市	2020年3月27日	100年住宅	1年点検	クロスのちり切れ、浮き、ひび	木造住宅の特性	A	補修し処理	2021年4月17日
高槻市	2020年3月27日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	4/17点検済	2021年4月17日
豊中市	2019年12月12日	100年住宅	お客様連絡	腰壁手摺り笠木の隙間が気になる		—	5/18(火)笠木カバー取り付けにて対応	2021年5月18日
豊中市	2019年12月12日	100年住宅	メーカー メンテナンス	玄関引き戸作動時に異音がある		M	メーカーメンテナンスを依頼、4/27ドア クローザー調整にて対応完了	2021年4月27日
京都市南区	2020年3月19日	100年住宅	1年点検	1年点検依頼		—	4/13(火)点検済	2021年4月13日
京都市南区	2020年3月19日	100年住宅	1年点検	クロスちり切れ		A	補修し処理	2021年4月13日
京都市南区	2020年3月19日	100年住宅	1年点検	各所建具確認調整		A	補修し処理	2021年4月13日
八幡市	2020年7月16日	100年住宅	お客様連絡	トイレ折れ戸の建具が最近開閉時、異 音がひどく鳴る		A	建てつけ調整	2021年4月18日
茨木市	2021年3月7日	100年住宅	お客様連絡	網戸に隙間がある		—	5/17 メーカーにて現地調査 6/8網戸 交換と戸車部材にて調整完了	2021年6月8日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
茨木市	2021年3月7日	100年住宅	修繕(無償)	散水栓の中に水が溜まる	地盤による	—	5/17 水抜きパイプ取り付けにて是正	2021年5月17日
茨木市	2021年3月7日	100年住宅	お客様連絡	外部のスパイク照明が点灯しない	配線接続間違い	A	接続し直しにて是正	2021年5月17日
京都市左京区	2020年12月15日	100年住宅	お客様連絡	UB排水口を開閉する押しボタンの内部が破損		—	メーカーメンテナンス手配→ポストに投函済	2021年4月16日
神戸市東灘区	2001年3月30日		お客様連絡	食洗器が動かない	経年劣化	—	メーカー廃番品のため、特殊改装が必要 説明にて完了	2021年4月9日
京都市右京区	2002年3月25日		メーカーメンテナンス	玄関収納連動引戸が重い		—	メーカーメンテナンス依頼、4/13メーカーメンテナンス費用お伝え、依頼キャンセル	2021年4月13日
京都市右京区	2002年3月25日		お客様連絡	浴槽水栓からポタポタと水漏れしている	経年	—	カン増し締め調整し水漏れない為、様子を見られます	2021年4月9日
京都市右京区	2002年3月25日		お客様連絡	外部立水栓からポタポタと水漏れしている	経年	—	カン増し締め調整し水漏れない為、様子を見られます	2021年4月9日
京都市南区	2004年3月19日		お客様連絡	鍵あかない(玄関扉)	誤作動	—	ドアガード解除処理	2021年4月9日
京都市南区	2006年2月14日		15年点検	15年点検依頼		—	4/20点検完了 5/23報告完了	2021年5月23日
神戸市東灘区	2006年2月10日		15年点検	15年点検の御依頼		—	4/10点検実施 7/19報告予定	
京都市下京区	2010年5月27日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 防水工事(期限後依頼)	10年点検による	—	5/22施工	2021年5月22日
京都市下京区	2010年5月27日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 コーキング工事(期限後依頼)	10年点検による	—	5/22施工	2021年5月22日
京都市下京区	2010年5月27日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事(期限後依頼)	10年点検による	—	5/22施工	2021年5月22日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
西宮市	2018年10月26日	100年住宅	お客様連絡	玄関ドアの動作不良		—	4/22概算金額の説明及びドア交換の見積提出	2021年5月25日
京都市左京区	2020年3月27日	100年住宅 Fit	1年点検	1年点検受付		—	4月12日 点検済	2021年4月12日
京都市左京区	2020年3月27日	100年住宅 Fit	1年点検	クロスのちり切れ		A	補修し処理	2021年4月12日
京都市左京区	2020年3月27日	100年住宅 Fit	1年点検	植栽の枯れの相談		A	後日対応	
豊中市	2021年3月18日	100年住宅	お客様連絡	キッチン・洗面の照明の点灯不良	配線間違い	—	4/10 施工業者にて手直し完了	2021年4月10日
京都市伏見区	2020年3月16日	100年住宅	1年点検	洗面、玄関まわりクロスちり切れ		A	後日手直し	
京都市伏見区	2020年3月16日	100年住宅	1年点検	洗面のCFのめくれ		A	後日手直し	
京都市伏見区	2020年3月16日	100年住宅	1年点検	サイド棚の引き出しが勝手口の枠に干渉		A	後日手直し	
京都市伏見区	2020年3月16日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	4月15日 点検済	2021年4月15日
京都市伏見区	2020年3月16日	100年住宅	1年点検	トイレの折れ戸が枠に干渉		A	調整し処理	2021年4月15日
京都市上京区	2020年3月11日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	4月22日 点検済	2021年4月22日
京都市上京区	2020年3月11日	100年住宅	1年点検	キッチン床鳴り		A	後日対応	
京都市上京区	2020年3月11日	100年住宅	1年点検	アウトセット引き戸 開けた際にゆっくりにならない		A	後日対応	

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市右京区	2020年5月29日	100年住宅	メーカーメンテナンス	トイレの排水後水が止まらない	ゴミ等による開閉不足の可能性	—	メーカーメンテナンス予定 洗浄バルブ交換対応	2021年4月13日
京都市南区	2020年11月30日	100年住宅	お客様連絡	浴室エプロンの固定ネジがない		—	4/9訪問確認、4/25ネジお届け	2021年4月25日
宇治市	2021年1月18日	100年住宅	メーカーメンテナンス	浴室網戸が枠ごと外れる		M	メーカーメンテナンス手配→再取付し完了	2021年4月13日
向日市	2021年3月11日	100年住宅	お客様連絡	トイレ床のCFが膨れてる？亀裂がある	ホント固定不足	A	4/13訪問、4/22(木) 修繕作業	2021年4月22日
京都市西京区	2002年10月22日		お客様連絡	庭木の剪定依頼		—	4/8訪問、4/13見積提出、4/16受注、4/19工事完了	2021年4月19日
京都市西京区	2002年10月22日		メーカーメンテナンス	トイレのレバーハンドルのガタツキ		—	メーカーメンテナンス手配、4/9メーカー訪問、増し締め固定完了	2021年4月9日
京都市南区	2001年12月21日		修繕(有償)	排水管洗浄依頼		—	4/28施工完了	2021年4月29日
京都市右京区	2005年10月11日		お客様連絡	擁壁の隣地境界の境目から砂が出てくる		—	説明	2021年4月8日
長岡京市	2008年2月14日		お客様連絡	自動お湯はり・足し湯が使えない		—	メンテナンス見合わせ	2021年4月16日
長岡京市	2008年5月29日		お客様連絡	浴室床下の水漏れ	壁パネル裏の給湯接続部で漏れ	—	浴室追い炊き給湯管の接続部付近から漏れを確認 業者手配 4/26施工完了	2021年4月26日
宇治市	2011年2月3日	100年住宅	お客様連絡	10年点検依頼の確認		—		2021年4月8日
京都市南区	2017年10月30日	100年住宅	お客様連絡	LAN配線の相談		—	4/15訪問、4/23見積提出、5/24依頼なし	2021年5月24日
京都市下京区	2020年3月30日	100年住宅 Fit	1年点検	1年点検受付		—	4/10 点検済	2021年4月10日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市下京区	2020年3月30日	100年住宅 Fit	1年点検	クロスの浮き、ひび	木造住宅の特性	A	補修し処理	2021年4月10日
川西市	2020年6月26日	100年住宅	メーカー メンテナンス	前回直してもらった引戸の不具合が再発した		M	メーカーメンテナンスにて対応完了	2021年4月12日
尼崎市	2020年10月29日	100年住宅	お客様連絡	トイレの自動洗浄が作動しない時がある、途中でとまる時がある	自動洗浄リモコンボタンの説明	—	作動確認も特に異常見られず、様子見ていただく	2021年4月8日
尼崎市	2020年10月29日	100年住宅	お客様連絡	以前購入した床付戸当のカバーを交換してほしい		A	交換	2021年4月8日
尼崎市	2020年10月29日	100年住宅	お客様連絡	キッチンのサイドパネルのコーナー見切りが浮いて動く	壁の角が出ていない可能性あり	A	ボンド及びシール処理し様子見ていただく	2021年4月8日
尼崎市	2020年10月29日	100年住宅	お客様連絡	階段部の巾木コーナーキャップが外れた	接着不良	A	接着処理	2021年4月8日
大阪市福島区	2021年3月29日	100年住宅	お客様連絡	ホスクリーンが外れた	誰かが一回外した可能性が高い	—	自社にて復旧	2021年4月8日
大阪市福島区	2021年3月29日	100年住宅	お客様連絡	玄関ポーチの人感センサの設定がわからない		—	現地にて設定方法説明	2021年4月8日
尼崎市	2021年3月26日	100年住宅	お客様連絡	洗濯乾燥機架台の高さが低く洗濯機の蓋に干渉する	必要寸法を満たしていなかった	A	施工ガス業者にて調整、移動にて完了	2021年4月10日
神戸市須磨区	2021年3月27日	100年住宅	お客様連絡	傷の相談		—	4/8補修業者にてリペア対応	2021年4月8日
神戸市須磨区	2021年3月27日	100年住宅	お客様連絡	ソフト巾木の浮き		—	特に気にならないので、次回訪問時にひどくなっていたら相談するとのこと	2021年4月8日
京都市山科区	2004年3月22日		メーカー メンテナンス	便器の中の排水はできるが、タンクに水が溜まらない。手が洗えない		M	メーカーメンテナンス手配、部品交換し完了	2021年4月8日
京都市山科区	2004年3月22日		改装	外→中は聞こえるが中→外が通話できない(聞こえない)	経年	—	インターホン交換見積もり手配中(4/6)見積もり提出(4/11)お客様からの連絡待ち、依頼無し(5/21)	2021年5月21日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市山科区	2004年3月22日		改装	レンジフードの『強』ボタンが稼働しない。『弱』『中』は使える	経年	—	レンジフード交換見積もり依頼(4/6)交換見積もり提出(4/11)・お客様からの連絡待ち、依頼無し(5/21)	2021年5月21日
京都市左京区	2007年2月26日		修繕(有償)	門柱の照明が点灯しない	経年による部材劣化と判断	—	恐らくは明暗センサーの経年による故障と判断し見積もり提出の上、受注し作業完了	2021年5月7日
	2006年10月31日	100年住宅	改装	経年によるルーフトラスの再防水の見積もり依頼の受付		—	見積提出済み	
京都市北区	2011年2月23日	100年住宅	お客様連絡	10年点検問合せ		—	ご案内済	2021年4月6日
京都市左京区	2015年12月17日	100年住宅	修繕(有償)	防蟻工事依頼		—	工事完了	2021年4月15日
北葛城郡王寺町	2015年12月6日	100年住宅	修繕(有償)	防蟻工事依頼		—	工事完了	2021年4月21日
長岡京市	2020年3月27日	100年住宅	1年点検	1年点検		—	4/17訪問 点検実施	2021年4月17日
茨木市	2021年3月2日	100年住宅	お客様連絡	浴槽内の汚れが取れない		A	ふき取り除去	2021年4月6日
京都市山科区	2020年3月27日	100年住宅	1年点検	1年点検		—	4/17訪問 点検実施 サッシビス忘れ確認 後日対応予定 何度入電するが連絡が取れず。完了とします。	2021年5月25日
豊中市	2021年3月23日	100年住宅	修繕(有償)	バルコニー手摺に傷をつけた業者から工事業者と修繕の相談をしたと言われた	引越しエアコン業者による傷	—	4/16 見積書提出済み、工事の依頼はありませんでした。	2021年6月4日
三島郡島本町	2021年3月9日	100年住宅	お客様連絡	トイレの引き戸の建付けが悪い	レールからの戸車外れ	A	調整にて解消	2021年4月6日
三島郡島本町	2021年3月9日	100年住宅	お客様連絡	洗面所の引き戸の建付けが悪い		A	調整対応	2021年4月6日
京都市東山区	2011年1月27日	100年住宅	10年点検	10年点検依頼		—	4/13(火)点検完了 報告未定	

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市北区	2020年10月21日	100年住宅	修繕(有償)	玄関、ベランダなど、鍵の施錠が緩い部分がある		—	4/10訪問 サッシ調整にて完了	2021年4月12日
京都市右京区	2020年5月29日	100年住宅	お客様連絡	アウトセット引戸敷居やり替え		—	6/7工事、納品材不備有り、7/30(金)工事予定	
京都市右京区	2020年5月29日	100年住宅	メーカーメンテナンス	トイレの排水時に黒いものが戻ってくる		—	メーカーメンテナンス依頼、配管内のカビ確認 4/13メーカー再確認・簡易清掃(自社処理)、6/8メーカーで水量調整済	2021年6月8日
京都市伏見区	2021年2月25日	100年住宅	お客様連絡	外壁の傷が気になる		A	タッチアップ処理	2021年4月5日
京都市中京区	2021年3月22日	100年住宅	修繕(有償)	カップボードのご依頼		—	4/12お見積りメール済 4/15受注 5/13工事実施 完了とします。	2021年5月14日
京都市北区	2021年3月29日	100年住宅	修繕(無償)	サッシ枠にキズがついている	カーテンレール取付(工事課手配)の際、キズを付けたらしい	—	4/8訪問 4/16リペア実施 完了とします。	2021年4月17日
城陽市	2006年2月7日		15年点検	15年点検依頼		—	4/24 点検完了 5/30報告完了	2021年5月30日
京都市左京区	2011年1月13日	100年住宅	メーカーメンテナンス	サウンドシャワーが効かない、浴槽の端を押すとギコギコ鳴る		—	メーカーより連絡、4/8(木)訪問予定 依頼なし	2021年5月11日
京都市西京区	2010年12月17日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 天窓工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市西京区	2010年12月17日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市西京区	2010年12月17日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防災設備工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市西京区	2010年12月17日	100年住宅	修繕(有償)	延長瑕疵保険	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2021年5月10日
京都市西京区	2010年12月17日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 屋根工事	10年点検による	—	5/13施工完了	2021年5月13日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市西京区	2010年12月17日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 コーキング工事	10年点検による	—	5/13施工完了	2021年5月13日
京都市西京区	2010年12月17日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 防水工事	10年点検による	—	5/13施工完了	2021年5月13日
京都市西京区	2010年12月17日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	10年点検による	—	5/13施工完了	2021年5月13日
伊丹市	2012年3月17日	100年住宅	お客様連絡	玄関引き戸が開かない	経年による劣化、再発した場合はメーカーメンテナンスを依頼予定	—	自社にて調整	2021年4月4日
京都市左京区	2000年2月3日		修繕(無償)	浴室の排水管がまた詰まっている		—	4/15訪問 浴室排管の詰まり ラバーカップにて解消 完了とします。	2021年4月15日
神戸市須磨区	2010年12月6日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 屋根工事		—	4/3見積書提出	2021年5月25日
神戸市須磨区	2010年12月6日	100年住宅	修繕(有償)	必要工事 防水工事		—	4/3見積書提出	2021年5月25日
神戸市須磨区	2010年12月6日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 天窓工事		—	4/3見積書提出	2021年5月25日
神戸市須磨区	2010年12月6日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 基礎工事		—	4/3見積書提出	2021年5月25日
神戸市須磨区	2010年12月6日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事		—	4/3見積書提出	2021年5月25日
神戸市須磨区	2010年12月6日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 排水管洗浄工事		—	4/3見積書提出	2021年5月25日
神戸市須磨区	2010年12月6日	100年住宅	修繕(有償)	推奨工事 防災設備工事		—	4/3見積書提出	2021年5月25日
西宮市	2017年2月13日	100年住宅	修繕(有償)	キッチンへコンセント追加依頼		—	5/8設置完了	2021年5月8日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市中京区	2020年3月30日	100年住宅	1年点検	廊下の巾木コーナー外れ		—	部材ポストに投函済	2021年4月10日
京都市中京区	2020年3月30日	100年住宅	1年点検	1年点検の依頼		—	4/19 点検済	2021年4月19日
高槻市	2020年3月3日	100年住宅	1年点検	植栽の枯れ		A	後日対応 植え替え済	2021年5月20日
高槻市	2020年3月3日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	令和3年4月6日 点検済	2021年4月6日
京都市右京区	2020年6月25日	100年住宅	お客様連絡	洗面排水の流れが悪い	髪の毛他	—	状況確認・配管内詰まり簡易清掃処理(4/3)	2021年4月3日
京都市右京区	2020年6月25日	100年住宅	お客様連絡	廊下網戸の開閉が困難	調整不足	A	状況確認、外れ止め調整(4/3)	2021年4月3日
京都市右京区	2020年6月25日	100年住宅	お客様連絡	玄関扉調整依頼		A	ドアクローゼ調整、調整方法指導	2021年4月3日
京都市左京区	2021年3月26日	100年住宅 Fit	修繕(有償)	フロアコーティングをしたい		—	4/5(月)工事完了	2021年4月13日
大阪市城東区	2020年3月30日	100年住宅	1年点検	クロスチリキレ手直し		—	4/25 自社にてボンドコーク処理	2021年4月25日
京都市伏見区	2021年3月16日	100年住宅	お客様連絡	床を傷つけてしまったので修繕の相談	引越し時に傷つけた	A	修繕方法・費用のご説明、簡易修繕作業	2021年4月3日
尼崎市	2021年3月26日	100年住宅	お客様連絡	窓下の外壁にひび割れがある	施工時のひび割れと判断	A	施工業者にて手直完了、Vカットシパテ埋めの上タッチアップ	2021年4月10日
宇治市	2009年9月29日	100年住宅	修繕(有償)	天窓メンテナンス見積		—	4/23見積提出、5/15受注、6/1修繕完了	2021年6月3日
大阪市住吉区	2011年2月25日	100年住宅	メーカー メンテナンス	トイレの水を流した後に振動音がる	経年による劣化	M	メーカーメンテナンスを依頼、排水弁パッキン交換にて対応完了	2021年4月6日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
大阪市住吉区	2011年2月25日	100年住宅	メーカーメンテナンス	浴室扉の劣化	経年による劣化	M	メーカーメンテナンスを依頼、4/8 扉戸車交換にて対応	2021年4月8日
京都市北区	2011年1月25日	100年住宅	10年点検	10年点検依頼		—	4/6(火)点検済	2021年4月6日
京都市上京区	2019年5月31日	100年住宅	お客様連絡	外構相談(サイクルポート設置)見積もり依頼		—	現調聞き取り、業者紹介(4/8)設完了報告(6/8)	2021年6月8日
京都市上京区	2019年5月31日	100年住宅	お客様連絡	外構相談		—	現調聞き取り、見積り手配中(4/3)見積り郵送(4/15)・外構工事依頼、手配中(4/26)・外構工事完了	2021年6月14日
京都市右京区	2019年6月6日	100年住宅G仕様	メーカーメンテナンス	玄関ドア本体に一部化粧シートかパッキンが浮いてきている		M	メーカーメンテナンス手配→先付ビートの交換	2021年6月12日
高槻市	2020年3月6日	100年住宅	1年点検	1年点検依頼		—	4/10(土)1年点検実施	2021年4月10日
大阪市旭区	2020年3月23日	100年住宅	1年点検	建具のガタツキ		—	自社にて調整	2021年4月2日
大阪市旭区	2020年3月23日	100年住宅	1年点検	引き戸のドアクローザーが効かない		—	部品メーカー支給にて交換	2021年4月9日
京都市南区	2020年3月19日	100年住宅	1年点検	1年点検の依頼		—	2021/4/13点検済	2021年4月13日
京都市南区	2020年3月19日	100年住宅	1年点検	各所クロスのちり切れ		A	補修し処理	2021年4月13日
京都市伏見区	2020年8月20日	100年住宅	メーカーメンテナンス	コーキングの切れ		—	4/3訪問確認、メーカーメンテナンス依頼、4/14(水)メーカーメンテナンス、コーキング打替え完了	2021年4月14日
神戸市兵庫区	2020年3月19日	100年住宅	メーカーメンテナンス	キッチン天板固定ビスが抜け落ちている		—	4/9メーカーメンテナンス対応完了	2021年4月9日
京都市伏見区	2021年3月31日	100年住宅	改装	トイレ収納追加工事		—	収納追加工事手配中(4/2)・追加工事依頼(4/10)	2021年4月10日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2021年4月発生分(2021年7月10日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市山科区	1996年2月15日		お客様連絡	雨漏りしている		—	4/3(土)訪問、屋根点検見積提出、5/6依頼なし	2021年5月6日
京都市山科区	1996年2月15日		お客様連絡	外壁を見てほしい		—	4/3(土)訪問、屋根点検見積提出、5/6依頼なし	2021年5月6日
京都市右京区	1994年8月22日		お客様連絡	インターフォンについての問合せ		—	対応中 電話対応説明にて対応済(4/11)	2021年4月11日
京都市伏見区	2010年8月2日	100年住宅	メーカーメンテナンス	電動昇降水切りが動かなくなった		—	メーカーメンテナンス手配、部品交換し完了	2021年4月7日
高槻市	2020年3月16日	100年住宅	1年点検	1年点検依頼		—	4/15 点検済	2021年4月15日
高槻市	2020年3月16日	100年住宅	1年点検	各所クロスちり切れ		A	補修し処理	2021年4月15日
高槻市	2020年3月16日	100年住宅	1年点検	物干しの竿は錆びるものなのか？		—	メーカー確認	
豊中市	2020年3月30日	100年住宅 Fit	1年点検	1年点検		—	4/13 実施完了	2021年4月13日
京都市北区	2020年12月25日	100年住宅	修繕(無償)	階段床なり	ビス固定が甘く音鳴りを確認。点検口を増設して階段下からビスの再固定及びウレタンボンドの増し	—	4/9訪問 6/10修繕実施 ビスによる再固定で床鳴りは止まる。完了とします。	2021年6月10日
京都市伏見区	2021年3月16日	100年住宅	お客様連絡	コーキングが切れている		A	4/3コーク処理	2021年4月3日
吹田市	2020年3月14日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	点検完了	2021年4月24日
京都市北区	2021年3月30日	100年住宅	修繕(有償)	引っ越しの為手すりを外して欲しい		—	4/20訪問 5/7手すり復旧。完了とします。	2021年5月7日
京都市南区	2021年3月29日	100年住宅	お客様連絡	トイレの引戸が閉まらない		—	戸車がレールから外れていた。はめ込んで完了。	2021年4月1日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション